



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZUZ.2.4210.449.2020.MB

*bol / SOC
31.12.2020 / PKSiZ
JH*

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Urzędu Miasta Ząbki
Wpłynęło dnia
2020 -12- 31
L. Dz.20..... Podpis.....*Gly*.....

Dębe, dnia 21 grudnia 2020 r.

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

W związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm./, zwracam się z prośbą o ogłoszenie informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na okres 7 dni.

Jednocześnie w związku z powyższym, mając na uwadze toczące się postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w tut. organie, zwracam się o zwrotną informację z adnotacją o okresie uwidocznienia oraz o zgłoszonych w sprawie uwagach i wnioskach.

Załączniki:

- informacja o wszczęciu postępowania.

Z up. DYREKTORA
Zarząd Zlewni w Dębem

Robert Angielski
Robert Angielski
Główny Specjalista
Działu Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe, 05-140 Serock

tel.: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01, +48 (22) 774 32 40 |

faks: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Dębe, dnia 21 grudnia 2020 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

Dyrektor

**Zarządu Zlewni
W Dębem**

WA.ZUZ.2.4210.449.2020.MB

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm./,

informuję o wszczęciu, na wniosek P. B. H. BUDOPLAN, z siedzibą 05-270 Marki, ul. Wereszczakówny 19, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. 2 zestawów studni chłonnych składających się łącznie z 5 szt. studni chłonnych:
 - a. zestaw I – 4 szt. studni chłonnych, o średnicy \varnothing 2000 mm i wysokości całkowitej $h = 3,40$ m, posadowionych na warstwie ze żwiru płukanego grubości 0,20 m;
 - b. zestaw II – 1 szt. studnia chłonna, o średnicy \varnothing 1200 mm i wysokości całkowitej $h = 3,40$ m, posadowiona na warstwie ze żwiru płukanego grubości 0,20 m;
2. usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj.: ww. studni chłonnych, a następnie do ziemi, z nawierzchni utwardzonych na terenie działek ew. nr 8/3, 10/2 i 10/11 obręb 03-35 Ząbki, w ilości łącznej $Q_{\max.} = 15,2$ l/s = 0,0152 m³/s.

**Z up. DYREKTORA
Zarząd Zlewni w Dębem**

**Robert Angielski
Główny Specjalista
Działu Zgód Wodnoprawnych**